BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmenetz Bautzen

Betreiber

Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_P]	0,6
Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f_P]	0,6
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f_{CO2eq}]	0 g_{CO2}/kWh

Datenbasis von Januar 2025 bis Dezember 2025.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 15.10.2029.

ausgestellt am: 15.10.2026

von Tino Schütte
erstellt über **www.district-energy-systems.info**

Bescheinigungsnummer:
DESN0017_FW309-1u7_08102026

Tino Schütte
Theodor-Körner-Allee 16
02763 Zittau, Sachsen

Hochschule Zittau/Görlitz
T.Schuette@hszg.de
https://www.hszg.de/schuette